検査体制　番号				A	1	2	3	4	5	6	7	B	8
地点名				三野浄水池	浦安西町	彦崎	大内田	一宮	間倉	掛畑	芳賀	旭東浄水池	藤原光町
採水年月日				2026/9/7	2026/9/2	2026/9/17	2026/9/17	2026/9/17	2026/9/2	2026/9/2	2026/9/2	2026/9/7	2026/9/2
天候（前日/当日）				曇晴 / 曇雨	晴 / 曇雨	曇晴 / 晴曇	曇晴 / 晴曇	曇晴 / 晴曇	晴 / 曇雨	晴 / 曇雨	晴 / 曇雨	曇晴 / 曇雨	晴 / 曇雨
気温(℃)				29.0	31.0	27.3	25.6	25.4	33.7	31.7	31.8	28.5	34.2
水温（℃）				27.4	31.6	28.1	26.9	27.6	28.3	29.9	32.1	23.4	24.4
残留塩素（mg/L）				0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.2	0.4	0.5	0.4
区分	番号	項目	基準値										
病原生物の代替指標	基1	一般細菌	100cfu/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物/重金属	基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下										
	基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										
	基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下										
	基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		0.002
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										
	基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下										
	基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.44	0.41	0.60	0.61	0.69	0.34	0.34	0.33	1.01	1.09
	基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下										
一般有機物	基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下										
	基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下										
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下										
	基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下										
	基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下										
	基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下										
	基20	ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）	0.00005 mg/L以下										
	基21	ベンゼン	0.01 mg/L以下										
消毒副生成物	基22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.15	0.17	0.23	0.21	0.15	0.28	0.36	0.20	0.17	0.15
	基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下										
	基24	クロロホルム	0.06 mg/L以下										
	基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下										
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下										
	基27	臭素酸	0.01 mg/L以下										
	基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下										
	基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下										
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下										
	基31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下										
	基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下										
着色	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下										
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										
	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下										
	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										
味	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.8	8.5	8.9	8.7	8.4	9.0	9.0	8.6	8.2	8.1
着色	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下										
味	基39	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.4	9.3	9.6	9.5	9.3	9.7	9.9	9.4	8.2	8.2
	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	37.1	35.9	37.6	38.2	36.4	36.7	38.1	35.9	42.2	41.3
	基41	蒸発残留物	500 mg/L以下										
発泡	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										
かび臭	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001
発泡	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										
臭気	基46	フェノール類	0.005 mg/L以下										
味	基47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	＜0.3	＜0.3
基礎的性状	基48	pH 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.4	7.2	7.1	7.3	7.5	7.1	7.0	6.8
	基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基51	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	基52	濁度	2 以下	＜0.1	0.2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
判定				上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合

検査体制　番号				C	9	10	D	11	E	12	F	13
地点名				山浦浄水池	大多羅町	海吉	牟佐浄水池	原	矢原浄水池	鹿瀬	宇垣浄水池流出	虎倉
採水年月日				2026/9/7	2026/9/2	2026/9/2	2026/9/7	2026/9/2	2026/9/7	2026/9/17	2026/9/7	2026/9/17
天候（前日/当日）				曇晴 / 曇雨	晴 / 曇雨	晴 / 曇雨	曇晴 / 曇雨	晴 / 曇雨	曇晴 / 曇雨	曇晴 / 晴曇	曇晴 / 曇雨	曇晴 / 晴曇
気温(℃)				28.5	31.8	36.5	30.3	29.7	29.4	27.7	27.3	24.6
水温（℃）				25.0	27.8	31.9	25.3	30.1	25.0	26.3	23.3	24.5
残留塩素（mg/L）				0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	0.7	0.8	0.6
区分	番号	項目	基準値									
病原生物の代替指標	基1	一般細菌	100cfu/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物/重金属	基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下									
	基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下									
	基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下									
	基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		＜0.001	0.001		0.001		＜0.001		＜0.001
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下									
	基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下									
	基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下									
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.83	0.80	1.01	＜0.10	＜0.10	0.90	1.03	0.73	0.82
	基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.17	0.17
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下									
一般有機物	基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下									
	基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下									
	基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下									
	基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下									
	基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下									
	基20	ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）	0.00005 mg/L以下									0.000015
	基21	ベンゼン	0.01 mg/L以下									
消毒副生成物	基22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	0.06	0.13	＜0.05	0.06	0.07	0.07	0.10	0.10
	基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下									
	基24	クロロホルム	0.06 mg/L以下									
	基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下									
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下									
	基27	臭素酸	0.01 mg/L以下									
	基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下									
	基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下									
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下									
	基31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下									
	基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下									
着色	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下									
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下									
	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下									
	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下									
味	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.8	7.6	8.0	7.8	7.6	8.1	8.2	8.9	9.0
着色	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下									
味	基39	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.8	7.7	8.0	7.5	7.3	7.9	7.5	6.9	6.8
	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	38.5	38.1	41.1	34.4	34.5	45.4	47.5	49.4	51.6
	基41	蒸発残留物	500 mg/L以下									
発泡	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下									
かび臭	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下			＜0.000001						
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下			＜0.000001						
発泡	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下									
臭気	基46	フェノール類	0.005 mg/L以下									
味	基47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3 mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
基礎的性状	基48	pH 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	6.9	6.7	6.7	7.2	7.1	7.3	7.4
	基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基51	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	基52	濁度	2 以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
判定				上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合

検査体制　番号				G	14	H	15	16	17	18	19	20
地点名				川口浄水池	土師方	富崎	観音寺	升田	小串	宝伝	草ケ部	西七区
採水年月日				2026/9/7	2026/9/17	2026/9/7	2026/9/17	2026/9/2	2026/9/2	2026/9/17	2026/9/17	2026/9/7
天候（前日/当日）				曇晴 / 曇雨	曇晴 / 晴曇	曇晴 / 曇雨	曇晴 / 晴曇	晴 / 曇雨	晴 / 曇雨	曇晴 / 晴曇	曇晴 / 晴曇	曇晴 / 曇雨
気温(℃)				29.0	26.2	26.9	24.5	35.3	32.2	26.5	25.4	30.5
水温（℃）				25.9	27.8	27.3	27.1	33.4	31.7	24.9	28.5	28.2
残留塩素（mg/L）				1.1	0.7	0.7	0.8	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3
区分	番号	項目	基準値									
病原生物の代替指標	基1	一般細菌	100cfu/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物/重金属	基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			＜0.0003						＜0.0003
	基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下									
	基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			＜0.001						＜0.001
	基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			＜0.001						0.001
	基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			＜0.001						＜0.001
	基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下									
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.54	0.56	0.53	0.92	0.36	0.24	0.88	0.90	0.52
	基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.08	0.11
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01						0.01
一般有機物	基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下									
	基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下									
	基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下									
	基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下									
	基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下									
	基20	ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）	0.00005 mg/L以下									
	基21	ベンゼン	0.01 mg/L以下									
消毒副生成物	基22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.19	0.22	0.13	0.14	0.18	0.21	0.26	0.13	0.07
	基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下									
	基24	クロロホルム	0.06 mg/L以下									
	基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下									
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下									
	基27	臭素酸	0.01 mg/L以下									
	基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下									
	基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下									
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下									
	基31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下									
	基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下									
着色	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			＜0.01						＜0.01
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.04						0.03
	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			＜0.01						＜0.01
	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			＜0.01						＜0.01
味	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.0	8.7	9.4	7.7	10.2	11.0	9.1	7.9	7.9
着色	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			＜0.001						＜0.001
味	基39	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.3	9.9	9.6	9.0	10.3	11.2	10.1	9.1	8.0
	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	35.7	35.5	37.0	33.5	37.0	37.3	36.0	34.2	54.5
	基41	蒸発残留物	500 mg/L以下									
発泡	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下									
かび臭	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	0.000001	＜0.000001	0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
発泡	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下									
臭気	基46	フェノール類	0.005 mg/L以下									
味	基47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3 mg/L以下	0.6	0.6	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7
基礎的性状	基48	pH 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3	7.6	7.6	7.5	7.3	7.2
	基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基51	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	基52	濁度	2 以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
判定				上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合

検査体制番号: A

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月7日　9:00			検査期間	令和8年9月7日 ～ 令和8年9月11日		
採水地点	三野浄水場　浄水池　　北区三野一丁目２－１						
採水者	菱川弘亮			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 曇雨	気温	29.0　℃	水温	27.4　℃	残留塩素	0.8　mg/L

	項　目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0　cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出　－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004　mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44　mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10　mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.15　mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.8　mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.4　mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.1　mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001　mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001　mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5　mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.1　－	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし　－	異常でないこと
50	臭気	異常なし　－	異常でないこと
51	色度	＜0.5　度	5 度以下
52	濁度	＜0.1　度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月14日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 1

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日 9:55			検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日		
採水地点	浦安総合公園　南区浦安西町１４８－１						
採水者	板倉聖人			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	31.0 ℃	水温	31.6 ℃	残留塩素	0.5 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.17 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.5 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.3 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.9 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.0 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	0.2 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月4日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 2

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月17日　11:30			検査期間	令和8年9月17日 ～ 令和8年9月18日		
採水地点	彦崎加圧ポンプ場　南区彦崎３２００－２０８						
採水者	井上貴志			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 晴曇	気温	27.3 ℃	水温	28.1 ℃	残留塩素	0.5 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.23 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.9 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.6 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.6 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.4 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月28日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 3

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月17日　10:40			検査期間	令和8年9月17日 ～ 令和8年9月18日		
採水地点	塚山公園　北区大内田７７０						
採水者	井上貴志			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 晴曇	気温	25.6 ℃	水温	26.9 ℃	残留塩素	0.4 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.21 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.5 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.2 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.2 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月28日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 4

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月17日　9:40			検査期間	令和8年9月17日 ～ 令和8年9月18日		
採水地点	みどり町中央公園　北区一宮２５						
採水者	井上貴志			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 晴曇	気温	25.4 ℃	水温	27.6 ℃	残留塩素	0.4 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.15 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.4 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.3 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.4 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.1 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月28日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 5

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日　11:15			検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日		
採水地点	間倉南加圧ポンプ場　北区間倉１６１１－１						
採水者	木村美紀			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	33.7 ℃	水温	28.3 ℃	残留塩素	0.8 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.28 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.7 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.7 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.3 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 6

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日　10:35			検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日		
採水地点	掛畑加圧ポンプ場　北区掛畑４３０-３						
採水者	木村美紀			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	31.7 ℃	水温	29.9 ℃	残留塩素	0.2 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.36 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.9 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.1 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.5 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 7

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日　9:40			検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日		
採水地点	馬場尾加圧ポンプ場　北区芳賀３３１５－１						
採水者	木村美紀			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	31.8 ℃	水温	32.1 ℃	残留塩素	0.4 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.20 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.6 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.4 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.9 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.1 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: B

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月7日　9:30			検査期間	令和8年9月7日 ～ 令和8年9月9日		
採水地点	旭東浄水場　浄水池　　中区今在家４６２－４						
採水者	塩見征幸			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 曇雨	気温	28.5　℃	水温	23.4　℃	残留塩素	0.5　mg/L

	項　目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0　cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出　－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004　mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01　mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10　mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.17　mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.2　mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.2　mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.2　mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001　mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001　mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	＜0.3　mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.0　－	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし　－	異常でないこと
50	臭気	異常なし　－	異常でないこと
51	色度	＜0.5　度	5 度以下
52	濁度	＜0.1　度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月9日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 8

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日 10:15			検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日		
採水地点	藤原中北遊園地 中区藤原光町三丁目４－２						
採水者	發坂朋絵			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	34.2 ℃	水温	24.4 ℃	残留塩素	0.4 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.002 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.09 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.15 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.1 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.2 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41.3 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	＜0.3 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	6.8 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月4日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: C

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月7日　9:05			検査期間	令和8年9月7日 ～ 令和8年9月9日		
採水地点	山浦浄水場　浄水池　　中区祇園８２４－１						
採水者	塩見征幸			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 曇雨	気温	28.5　℃	水温	25.0　℃	残留塩素	0.5　mg/L

	項　目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0　cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出　－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004　mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83　mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10　mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.08　mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.8　mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.8　mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.5　mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	＜0.3　mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.1　－	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし　－	異常でないこと
50	臭気	異常なし　－	異常でないこと
51	色度	＜0.5　度	5 度以下
52	濁度	＜0.1　度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月9日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 9

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日　11:05			検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日		
採水地点	大多羅公園　東区大多羅町１４７－１						
採水者	發坂朋絵			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	31.8 ℃	水温	27.8 ℃	残留塩素	0.5 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.06 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.6 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.7 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.1 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	＜0.3 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.2 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月4日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 10

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日　11:45				検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日			
採水地点	百間川緑地（海吉広場）　中区海吉１４４５－３								
採水者	發坂朋絵				採水者所属	水質試験所			
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	36.5	℃	水温	31.9	℃	残留塩素	0.4 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.13 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.0 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.0 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41.1 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	＜0.3 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	6.9 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月4日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: D

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月7日　9:50			検査期間	令和8年9月7日 ～ 令和8年9月9日		
採水地点	牟佐浄水場　浄水池　　北区牟佐１５１３						
採水者	塩見征幸			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 曇雨	気温	30.3　℃	水温	25.3　℃	残留塩素	0.6　mg/L

	項　目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0　cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出　—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004　mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.10　mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10　mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	＜0.05　mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.8　mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.5　mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.4　mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4　mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	6.7　—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし　—	異常でないこと
50	臭気	異常なし　—	異常でないこと
51	色度	＜0.5　度	5 度以下
52	濁度	＜0.1　度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月9日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 11

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日　9:30			検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日		
採水地点	原加圧ポンプ場　北区原１２１７－５						
採水者	發坂朋絵			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	29.7 ℃	水温	30.1 ℃	残留塩素	0.6 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.10 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.06 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.6 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.3 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.5 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	6.7 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月4日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: E

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月7日　10:30			検査期間	令和8年9月7日 ～ 令和8年9月9日		
採水地点	矢原浄水場　浄水池　北区御津矢原５８０						
採水者	塩見征幸			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 曇雨	気温	29.4 ℃	水温	25.0 ℃	残留塩素	0.9 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 ―	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.07 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.1 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.9 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45.4 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.2 ―	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし ―	異常でないこと
50	臭気	異常なし ―	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月9日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 12

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月17日　10:00			検査期間	令和8年9月17日 ～ 令和8年9月24日		
採水地点	久師井口加圧ポンプ場　北区御津鹿瀬６５０－２						
採水者	下垣内彩加			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 晴曇	気温	27.7 ℃	水温	26.3 ℃	残留塩素	0.7 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.03 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.07 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.2 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.5 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47.5 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.1 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月29日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: F

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月7日 9:25			検査期間	令和8年9月7日 ～ 令和8年9月8日		
採水地点	高津加圧ポンプ場 北区御津高津１２０－２４						
採水者	大瀧翔吾			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 曇雨	気温	27.3 ℃	水温	23.3 ℃	残留塩素	0.8 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.17 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.10 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.9 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	6.9 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49.4 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.3 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月9日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 13

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月17日　11:40			検査期間	令和8年9月17日 ～ 令和8年9月24日		
採水地点	三谷加圧ポンプ場　北区御津虎倉４７９－４						
採水者	下垣内彩加			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 晴曇	気温	24.6 ℃	水温	24.5 ℃	残留塩素	0.6 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.82 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.17 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.000015 mg/L	0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.10 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	6.8 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51.6 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.4 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月29日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: G

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月7日　9:55			検査期間	令和8年9月7日 ～ 令和8年9月8日		
採水地点	川口浄水場　浄水池　北区建部町川口２０９						
採水者	大瀧翔吾			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 曇雨	気温	29.0 ℃	水温	25.9 ℃	残留塩素	1.1 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.19 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	10.3 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.7 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.3 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月9日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 14

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月17日　10:40			検査期間	令和8年9月17日 ～ 令和8年9月24日		
採水地点	土師方加圧ポンプ場　北区建部町土師方８１９－２						
採水者	下垣内彩加			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 晴曇	気温	26.2 ℃	水温	27.8 ℃	残留塩素	0.7 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.22 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.9 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.5 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.4 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月29日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: H

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月7日　9:50			検査期間	令和8年9月7日 ～ 令和8年9月11日		
採水地点	西大寺配水池流入前　東区富崎３５９						
採水者	菱川弘亮			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 曇雨	気温	26.9 ℃	水温	27.3 ℃	残留塩素	0.7 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003 mg/L	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	＜0.001 mg/L	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.13 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	＜0.01 mg/L	1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物	＜0.01 mg/L	0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物	＜0.01 mg/L	1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.4 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.6 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.0 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.3 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月14日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 15

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月17日　9:30			検査期間	令和8年9月17日 ～ 令和8年9月18日		
採水地点	瀬戸第４分団（観音寺）機庫　東区瀬戸町観音寺２５０－１						
採水者	宇田津文彦			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 晴曇	気温	24.5 ℃	水温	27.1 ℃	残留塩素	0.8 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.92 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.14 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.7 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.0 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.5 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.3 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月28日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 16

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日　11:50			検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日		
採水地点	六番川水の公園　東区升田６１４－６４						
採水者	板倉聖人			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	35.3 ℃	水温	33.4 ℃	残留塩素	0.6 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.18 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	10.2 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	10.3 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.0 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.6 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月4日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 17

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月2日　10:55			検査期間	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月3日		
採水地点	小串保育園　南区小串　３４８０						
採水者	板倉聖人			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇雨	気温	32.2 ℃	水温	31.7 ℃	残留塩素	0.3 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.21 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	11.0 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	11.2 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.3 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.6 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月4日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月17日	11:30		検査期間	令和8年9月17日 ～ 令和8年9月18日		
採水地点	宝伝港公衆便所　東区宝伝３８０６						
採水者	宇田津文彦			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 晴曇	気温	26.5 ℃	水温	24.9 ℃	残留塩素	0.4 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 ―	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.26 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.1 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	10.1 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.0 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.5 ―	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし ―	異常でないこと
50	臭気	異常なし ―	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月28日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 19

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月17日　10:15			検査期間	令和8年9月17日 ～ 令和8年9月18日		
採水地点	草ケ部加圧ポンプ場　東区草ケ部３３６						
採水者	宇田津文彦			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 晴曇	気温	25.4 ℃	水温	28.5 ℃	残留塩素	0.4 mg/L

	項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 －	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.13 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.9 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.1 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.2 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.3 －	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし －	異常でないこと
50	臭気	異常なし －	異常でないこと
51	色度	＜0.5 度	5 度以下
52	濁度	＜0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月28日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

検査体制番号: 20

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年9月7日　11:10			検査期間	令和8年9月7日 ～ 令和8年9月11日		
採水地点	七区保育園　南区西七区２３１						
採水者	菱川弘亮			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇晴 / 曇雨	気温	30.5 ℃	水温	28.2 ℃	残留塩素	0.3 mg/L

	項 目	検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.01	mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.07	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物	＜0.01	mg/L	0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.9	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	＜0.001	mg/L	0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.0	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54.5	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	＜0.5	度	5 度以下
52	濁度	＜0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月14日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄