

令和7年度 PFAS検査結果一覧（浄水場の原水、処理水及び給水栓）

※暫定目標値 PFOS及びPFOAの合計値 50ng/l以下

◆浄水場の原水及び浄水（処理水）

浄水場	三野				旭東			川口	
	原水			浄水 (処理水)	原水		浄水 (処理水)	原水	浄水 (処理水)
	表流水	地下水	伏流水		表流水	地下水		表流水	
5月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
8月									
11月									
2月									

浄水場	牟佐		山浦		矢原		宇垣	
	原水	浄水 (処理水)	原水	浄水 (処理水)	原水	浄水 (処理水)	原水	浄水 (処理水)
	伏流水		地下水		地下水		地下水	
5月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	46ng/L	20ng/L
8月								
11月								
2月								

◆各浄水場エリアにおける給水栓（20地点）

検査月	三野系							旭東系	川口系	牟佐系
	浦安西町	彦崎	大内田	一宮	芳賀	掛畑	間倉	高屋	建部町土師方	中牧
4月	5ng/L未満									
7月	5ng/L未満	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満						
10月										
1月										

検査月	山浦系		矢原系	宇垣系	広域系*					南水系*
	中尾	福泊	御津鹿瀬	御津虎倉	升田	小串	宝伝	草ヶ部	観音寺	西七区
4月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	17ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
7月	7ng/L	7ng/L	5ng/L未満	12ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	8ng/L
10月										
1月										

広域系\*：岡山県広域水道企業団系

南水系\*：岡山県南部水道企業団系