

令和7年度 PFAS検査結果一覧（浄水場の原水、処理水及び給水栓）

※暫定目標値 PFOS及びPFOAの合計値 50ng/l以下

◆浄水場の原水及び浄水（処理水）

| 浄水場 | 三野 | | | | 旭東 | | | 川口 | |
|-----|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| | 原水 | | | 浄水 (処理水) | 原水 | | 浄水 (処理水) | 原水 | 浄水 (処理水) |
| | 表流水 | 地下水 | 伏流水 | | 表流水 | 地下水 | | 表流水 | |
| 5月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 |
| 8月 | 5ng/L未満 | 13ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 6ng/L | 6ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 |
| 11月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 17ng/L | 12ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 |
| 2月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 |

| 浄水場 | 牟佐 | | 山浦 | | 矢原 | | 宇垣 | |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
| | 原水 | 浄水 (処理水) | 原水 | 浄水 (処理水) | 原水 | 浄水 (処理水) | 原水 | 浄水 (処理水) |
| | 伏流水 | | 地下水 | | 地下水 | | 地下水 | |
| 5月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 46ng/L | 20ng/L |
| 8月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 13ng/L | 13ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 24ng/L | 14ng/L |
| 11月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 12ng/L | 13ng/L |
| 2月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 12ng/L | 12ng/L |

◆各浄水場エリアにおける給水栓（20地点）

| 検査月 | 三野系 | | | | | | | 旭東系 | 川口系 | 牟佐系 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 浦安西町 | 彦崎 | 大内田 | 一宮 | 芳賀 | 掛畑 | 間倉 | 高屋 | 建部町土師方 | 中牧 |
| 4月 | 5ng/L未満 |
| 7月 | 5ng/L未満 | 6ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 |
| 10月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L | 7ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 |
| 1月 | 5ng/L未満 |

| 検査月 | 山浦系 | | 矢原系 | 宇垣系 | 広域系* | | | | | 南水系* |
|-----|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 中尾 | 福泊 | 御津鹿瀬 | 御津虎倉 | 升田 | 小串 | 宝伝 | 草ヶ部 | 観音寺 | 西七区 |
| 4月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 17ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 |
| 7月 | 7ng/L | 7ng/L | 5ng/L未満 | 12ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 8ng/L |
| 10月 | 5ng/L未満 | 6ng/L | 5ng/L未満 | 10ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 |
| 1月 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 9ng/L | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 | 5ng/L未満 |

広域系*：岡山県広域水道企業団系

南水系*：岡山県南部水道企業団系