

令和 8 年度 PFOS及びPFOA検査結果一覧（浄水場の原水、処理水及び給水栓）

※基準値 PFOS及びPFOAの合計値 50ng/L以下

◆浄水場の原水及び浄水（処理水）

浄水場	三野				旭東			川口	
検査月	原水			浄水 (処理水)	原水		浄水 (処理水)	原水	浄水 (処理水)
	表流水	地下水	伏流水		表流水	地下水		表流水	
5 月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
8 月	7ng/L	8ng/L	5ng/L未満	5ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
1 1 月									
2 月									

浄水場	牟佐		山浦		矢原		宇垣	
検査月	原水	浄水 (処理水)	原水	浄水 (処理水)	原水	浄水 (処理水)	原水	浄水 (処理水)
	伏流水		地下水		地下水		地下水	
5 月	5ng/L未満	5ng/L未満	6ng/L	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	20ng/L	10ng/L
8 月	12ng/L	8ng/L	9ng/L	9ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	15ng/L	9ng/L
1 1 月								
2 月								

◆各浄水場エリアにおける給水栓（20地点）

検査月	三野系							旭東系	川口系	牟佐系
	浦安西町	彦崎	大内田	一宮	芳賀	掛畑	間倉	藤原光町	建部町土師方	原
4 月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
7 月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	8ng/L	5ng/L未満	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満
1 0 月										
1 月										

検査月	山浦系		矢原系	宇垣系	広域系*					南水系*
	大多羅町	海吉	御津鹿瀬	御津虎倉	升田	小串	宝伝	草ヶ部	観音寺	西七区
4 月	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
7 月	10ng/L	7ng/L	5ng/L未満	12ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
1 0 月										
1 月										

広域系*：岡山県広域水道企業団系

南水系*：岡山県南部水道企業団系