# 建部町土師方給水栓

（川口系給水栓　土師方）

| | | 採水年月日 | R3.4.12 | R3.5.11 | R3.6.9 | R3.7.5 | R3.8.2 | R3.9.15 | R3.10.13 | R3.11.11 | R3.12.6 | R4.1.12 | R4.2.24 | R4.3.23 | 最高 | 最低 | 平均 | 回/年 | 最高値と基準値・目標値との比較 | | | | 基準値・目標値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 天候前日 | 晴 | 晴曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨曇 | 曇 | 晴雨 | 曇晴 | 雨曇 | 曇晴 | 雨曇 | | | | | | | | | | |
| | | 天候当日 | 晴曇 | 曇晴 | 晴 | 雨曇 | 晴 | 曇雨 | 曇雨 | 晴曇 | 曇晴 | 晴雪 | 曇晴 | 曇晴 | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | 17.9 | 22.3 | 28.7 | 27.9 | 30.8 | 25.4 | 24.8 | 13.4 | 7.4 | 1.6 | 4.0 | 10.2 | 30.8 | 1.6 | 17.9 | 12 | | | | | | |
| | | 水温 | 16.2 | 18.3 | 23.3 | 25.2 | 32.5 | 26.1 | 24.8 | 18.2 | 12.4 | 7.9 | 6.6 | 11.0 | 32.5 | 6.6 | 18.5 | 12 | 1/10以下 | 1/5以下 | 1/2以下 | 1/2超過 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ○ | | | | 100 | 個/mL |
| | 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | 0/12 | 12 | | | | | 検出されないこと | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 4 | ○ | | | | 0.003 | mg/L |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0.0005 | mg/L |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.02 | mg/L |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 12 | ○ | | | | 0.04 | mg/L |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.83 | 0.72 | 0.78 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.57 | 0.83 | 0.39 | 0.54 | 12 | ○ | | | | 10 | mg/L |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 12 | ○ | | | | 0.8 | mg/L |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | ○ | | | | 1.0 | mg/L |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 4 | ○ | | | | 0.002 | mg/L |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.05 | mg/L |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 4 | ○ | | | | 0.04 | mg/L |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | ○ | | | | 0.02 | mg/L |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 20 | ベンゼン | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 21 | 塩素酸 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 12 | | | ○ | | 0.6 | mg/L |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | ○ | | | | 0.02 | mg/L |
| | 23 | クロロホルム | 0.005 | | | 0.012 | | | 0.009 | | | 0.002 | | | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 4 | | ○ | | | 0.06 | mg/L |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.004 | | | 0.002未満 | | | 0.004 | 0.002未満 | 0.002 | 4 | | ○ | | | 0.03 | mg/L |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | | | 0.003 | | | 0.004 | | | 0.003 | | | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 | ○ | | | | 0.1 | mg/L |
| | 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.011 | | | 0.022 | | | 0.020 | | | 0.008 | | | 0.022 | 0.008 | 0.015 | 4 | | | ○ | | 0.1 | mg/L |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 | | | 0.006 | | | 0.004 | | | 0.002未満 | | | 0.006 | 0.002未満 | 0.003 | 4 | | ○ | | | 0.03 | mg/L |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.004 | | | 0.007 | | | 0.007 | | | 0.003 | | | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | | | ○ | | 0.03 | mg/L |
| | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.09 | mg/L |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | ○ | | | | 0.08 | mg/L |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | ○ | | | | 1.0 | mg/L |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | ○ | | | | 0.2 | mg/L |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.01未満 | | | 0.02 | | | 0.05 | | | 0.01未満 | | | 0.05 | 0.01未満 | 0.02 | 4 | | ○ | | | 0.3 | mg/L |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | ○ | | | | 1.0 | mg/L |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 7.0 | 7.5 | 12 | ○ | | | | 200 | mg/L |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.05 | mg/L |
| | 38 | 塩化物イオン | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 9.3 | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 7.5 | 8.9 | 12 | ○ | | | | 200 | mg/L |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 38.4 | 38.2 | 37.0 | 32.0 | 29.0 | 33.2 | 29.6 | 28.7 | 27.7 | 38.4 | 27.7 | 32.5 | 12 | | ○ | | | 300 | mg/L |
| | 40 | 蒸発残留物 | 68 | | | 81 | | | 70 | | | 62 | | | 81 | 62 | 70 | 4 | | ○ | | | 500 | mg/L |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0.2 | mg/L |
| | 42 | ジェオスミン | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000002 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000002 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 12 | | ○ | | | 0.00001 | mg/L |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 12 | ○ | | | | 0.00001 | mg/L |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0.02 | mg/L |
| | 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0.005 | mg/L |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 12 | | ○ | | | 3 | mg/L |
| | 47 | pH 値 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | | | | | 5.8以上8.6以下 | |
| | 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 12 | | | | | 異常でないこと | |
| | 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 12 | | | | | 異常でないこと | |
| | 50 | 色度 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.6 | 1.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12 | | | ○ | | 5 | 度 |
| | 51 | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | ○ | | | | 2 | 度 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | ○ | | | | 0.02 | mg/L |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | ○ | | | | 0.002 | mg/L |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.02 | mg/L |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 4 | ○ | | | | 0.004 | mg/L |
| | 8 | トルエン | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.4 | mg/L |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0.08 | mg/L |
| | 10 | 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0.6 | mg/L |
| | 12 | 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0.6 | mg/L |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.001未満 | | | 0.001 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 14 | 抱水クロラール | 0.002 | | | 0.004 | | | 0.003 | | | 0.001未満 | | | 0.004 | 0.001未満 | 0.002 | 4 | | ○ | | | 0.02 | mg/L |
| | 15 | 農薬類 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 比の和として1以下 | |
| | 16 | 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 | | | | ○ | 1 | mg/L |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 38.4 | 38.2 | 37.0 | 32.0 | 29.0 | 33.2 | 29.6 | 28.7 | 27.7 | 38.4 | 27.7 | 32.5 | 12 | | | | | 10～100 | mg/L |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.01 | mg/L |
| | 19 | 遊離炭酸 | | | | 3.5 | | | | | | 2.6 | | | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 2 | | ○ | | | 20 | mg/L |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 4 | ○ | | | | 0.3 | mg/L |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | ○ | | | | 0.02 | mg/L |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 3 | mg/L |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | | | 1未満 | | | | | | 1未満 | | | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 2 | | | ○ | | 3 | |
| | 24 | 蒸発残留物 | 68 | | | 81 | | | 70 | | | 62 | | | 81 | 62 | 70 | 4 | | | | | 30～200 | mg/L |
| | 25 | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | ○ | | | | 1 | 度 |
| | 26 | pH 値 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | | | | | 7.5程度 | |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | −1.5 | | | | | | −2.0 | | | −1.5 | −2.0 | −1.8 | 2 | | | | | −1程度以上とし、極力0に近づける | |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 0 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 3 | 0 | 1 | 4 | ○ | | | | 2000 | 個/mL |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 4 | ○ | | | | 0.1 | mg/L |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | | ○ | | | 0.1 | mg/L |
| | 31 | PFOS及びPFOA | | | | 0.000005未満 | | | | | | 0.000005未満 | | | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 2 | ○ | | | | 0.00005 | mg/L |
| その他の項目 | | 電気伝導率 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 10.2 | 9.4 | 10.4 | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 11.8 | 9.4 | 10.5 | 12 | | | | | | |
| | | 総酸度 | | | | 4.0 | | | | | | 3.0 | | | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2 | | | | | | |
| | | 総アルカリ度 | | | | 34.0 | | | | | | 26.0 | | | 34.0 | 26.0 | 30.0 | 2 | | | | | | |
| | | 大腸菌MPN | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 大腸菌群 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | 0/12 | 12 | | | | | | |
| | | 大腸菌群MPN | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 臭化物イオン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 硫酸イオン | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 5.3 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | 5.8 | 12 | | | | | | |
| | | アンモニア態窒素 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 12 | | | | | | |
| | | カリウム | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 12 | | | | | | |
| | | 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | リン酸イオン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | カルシウム | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 9.7 | 8.8 | 10.0 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 11.6 | 8.3 | 9.8 | 12 | | | | | | |
| | | マグネシウム | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 12 | | | | | | |
| | | シアン化物イオン | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | | | | | | |
| | | 塩化シアン | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | | | | | | |
| | | モリブデン | 0.007未満 | | | 0.007未満 | | | 0.007未満 | | | 0.007未満 | | | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 4 | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロプロパン | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 4 | | | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | | | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 4 | | | | | | |
| | | キシレン | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | | | | | | |
| | | p-ジクロロベンゼン | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | | | | | | |
| | | PFOS | | | | 0.000005未満 | | | | | | 0.000005未満 | | | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 2 | | | | | | |
| | | PFOA | | | | 0.000005未満 | | | | | | 0.000005未満 | | | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 2 | | | | | | |
| | | 紫外線吸光度 260nm,50mm | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。