

採水年月日		R6.4.15	R6.5.22	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値	
	天候前日	晴	晴	晴	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12		
	天候当日	曇	曇	晴	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12		
	気温（℃）	19.4	20.9	20.2	25.1	32.2	25.0	19.8	8.4	7.4	6.7	3.4	7.1	32.2	3.4	16.3	12		
	水温（℃）	16.2	20.9	20.9	22.9	30.7	26.6	23.9	12.8	9.2	6.0	6.1	9.2	30.7	6.0	17.1	12		
	残留塩素（mg/L）	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	12		
水質基準項目	1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL	
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと	
	3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003 mg/L	
	4 水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L	
	5 セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L	
	6 鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L	
	7 ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L	
	8 六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L	
	9 亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.53	0.72	0.63	0.14	0.91	0.67	0.55	0.48	0.31	0.26	0.55	0.91	0.14	0.53	12	10 mg/L	
	12 フッ素及びその化合物	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	12	0.8 mg/L	
	13 ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L	
	14 四塩化炭素	<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15 1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17 ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18 テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19 トリクロロエチレン	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20 ベンゼン	<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21 塩素酸	<0.05	0.06	<0.05	0.10	0.12	0.09	0.12	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22 クロロ酢酸	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23 クロロホルム	0.006			0.016				0.015			0.002			0.016	0.002	0.010	4	0.06 mg/L
	24 ジクロロ酢酸	0.005			0.008				0.008			0.002			0.008	0.002	0.006	4	0.03 mg/L
	25 ジブromクロロメタン	0.002			<0.001				0.002			0.002			0.002	<0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26 臭素酸	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27 総トリハロメタン	0.012			0.021				0.025			0.007			0.025	0.007	0.016	4	0.1 mg/L
	28 トリクロロ酢酸	0.003			0.009				0.010			0.002			0.010	0.002	0.006	4	0.03 mg/L
	29 ブロモジクロロメタン	0.004			0.005				0.008			0.003			0.008	0.003	0.005	4	0.03 mg/L
	30 ブロモホルム	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31 ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32 亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	33 アルミニウム及びその化合物	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.03	12	0.2 mg/L
	34 鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.3 mg/L
	35 銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	36 ナトリウム及びその化合物	6.7	8.0	7.4	6.9	8.2	6.5	8.1	8.6	9.3	9.3	9.4	10.5	10.5	6.5	8.2	12	200 mg/L	
	37 マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.05 mg/L
	38 塩化物イオン	7.6	8.5	8.8	8.0	9.0	7.7	8.2	8.4	8.8	9.5	9.4	11.7	11.7	7.6	8.8	12	200 mg/L	
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	26.6	29.9	32.0	30.9	31.6	27.6	34.6	32.8	32.8	33.8	31.9	35.0	35.0	26.6	31.6	12	300 mg/L	
	40 蒸発残留物	66			91				77			72			91	66	77	4	500 mg/L
	41 陰イオン界面活性剤				<0.02							<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42 ジェオスミン	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43 2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44 非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45 フェノール類				<0.0005							<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.8	0.8	1.1	0.7	0.9	1.1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.1	0.6	0.8	12	3 mg/L	
	47 pH 値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	12	5.8以上8.6以下	
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	12	異常でないこと	
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	12	異常でないこと	
	50 色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度	
	51 濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度	

その他の項目	
--------	--