宇垣浄水場系の有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ）の検査結果について

採水月	宇垣浄水場		虎倉 給水栓
	原水	浄水 （処理水）	
令和8年9月	15ng/L	8ng/L	15ng/L
令和8年8月	15ng/L	9ng/L	13ng/L
令和8年7月	22ng/L	11ng/L	12ng/L
令和8年6月	19ng/L	9ng/L	11ng/L
令和8年5月	20ng/L	10ng/L	11ng/L
令和8年4月	25ng/L	10ng/L	6ng/L
令和8年3月	28ng/L	14ng/L	15ng/L
令和8年2月	7ng/L	7ng/L	7ng/L
令和8年1月	9ng/L	10ng/L	9ng/L
令和7年12月	14ng/L	9ng/L	13ng/L
令和7年11月	14ng/L	13ng/L	12ng/L
令和7年10月	25ng/L	10ng/L	10ng/L
令和7年9月	24ng/L	13ng/L	12ng/L
令和7年8月	19ng/L	8ng/L	9ng/L
令和7年7月	25ng/L	10ng/L	12ng/L
令和7年6月	28ng/L	12ng/L	13ng/L
令和7年5月	33ng/L	15ng/L	15ng/L
令和7年4月	43ng/L	16ng/L	17ng/L
令和7年3月	29ng/L	21ng/L	20ng/L
令和7年2月	17ng/L	16ng/L	16ng/L
令和7年1月	8ng/L	6ng/L	6ng/L
令和6年12月	11ng/L	7ng/L	7ng/L
令和6年11月	12ng/L	8ng/L	11ng/L
令和6年10月	13ng/L	9ng/L	9ng/L
令和6年9月	13ng/L	9ng/L	10ng/L

採水月	宇垣浄水場		虎倉 給水栓
	原水	浄水 （処理水）	
令和6年8月	12ng/L	－	7ng/L
令和6年7月	29ng/L	－	21ng/L
令和6年6月	16ng/L	－	11ng/L
令和6年5月	19ng/L	－	13ng/L
令和6年4月	19ng/L	－	14ng/L
令和6年3月	16ng/L	－	9ng/L
令和6年2月	14ng/L	－	10ng/L
令和6年1月	10ng/L	－	8ng/L
令和5年12月	11ng/L	－	8ng/L
令和5年11月	6ng/L	－	7ng/L
令和5年10月	6ng/L	－	11ng/L