

資料提供年月日	令和元年11月19日	
問い合わせ先	課名	水道局中管路整備課
	電話	直通 234-5961
担当者	職名・氏名	課長 森野 道浩
	職名・氏名	課長代理 井上 肇

## 広 報 連 絡

- 1 件 名 北区表町三丁目地内漏水事故について
- 2 日 時 令和元年11月19日（火） 14時45分頃
- 3 場 所 岡山市北区表町三丁目12-8地先（表町三丁目時計台付近）
- 4 状 況 当該場所において配水管撤去工事を施工中に、劣化により消火栓が破損したため、漏水が発生し道路上に水が溢れている状態となりました。
- 今のところ浸水被害及び濁水は確認されておりません。
- 5 対 応 状 況 漏水を止めるための仕切弁閉止作業を行い、16時55分に漏水はほぼ止まりました。この後、破損箇所の修繕を行います。